



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GOLUBIU-DOBRZYNIU**

**URZĄD GMINY
Zbójno**
Wpł. 2024-02-02
Dz. korespond. nr 618/2024
podpis

Brędowska - krajnik

Znak sprawy: NNZ.9022.3.6.1.2024 *180*

Golub-Dobrzyń, dnia 24 stycznia 2024 r.
Egz. nr 1

OPINIA NR 4/NNZ/2024 *14*

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1, art. 64 ust.1 pkt 2, art. 64 ust. 3 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn.zm.), w związku z wystąpieniem Wójta Gminy Zbójno, Zbójno 178 A, 87-645 Zbójno, znak sprawy: OŚN.6220.1.2024 z dnia 19 stycznia 2024 r. (data wpływu do PSSE w Golubiu - Dobrzyniu – 22 stycznia 2024 r.) o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci wodociągowej w części wsi Działyń, gmina Zbójno”

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOLUBIU-DOBRZYNIU
WYRAŻA NASTĘPUJĄCĄ OPINIĘ**

Po zapoznaniu się z charakterystyką zamierzenia zawartą w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu stwierdził, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Zbójno zwrócił się pismem z dnia 19 stycznia 2024 r. (data wpływu do PSSE w Golubiu - Dobrzyniu – 22 stycznia 2024 r.) znak sprawy: OŚN.6220.1.2024 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej w części wsi Działyń, gmina Zbójno”.

Wójt Gminy Zbójno zakwalifikował przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust.1 pkt 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.) do przedsięwzięć

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla którego sporządzenie raportu nie jest obligatoryjne.

Z przedłożonych materiałów wynika, że projektowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie wodociągu w obrębie 0003 Działyń gm. Zbójno. W ramach planowanego przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie sieci wodociągowej PCV 110-225mm – ok. 1500-1800m, przyłącza wodociągowe od sieci do budynków PE 32-50mm – ok. 1100-1400 m, doposażenie stacji uzdatniania wody w monitoring strat. Sieć wodociągowa zostanie wybudowana wzdłuż drogi powiatowej 212 C Świętosław – Działyń. Celem budowy nowej sieci wodociągowej jest wykluczenie odcinka istniejącej sieci wykonanej z rur azbestowo-betonowych oraz zwiększenie przekroju rur, w celu poprawy wydajności stacji uzdatniania wody w Działyniu gm. Zbójno.

Teren inwestycji nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Biorąc pod uwagę kryteria określone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

[RODO] W związku z art. 13 -14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.s.1) informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych [„ADO”] jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań przypisanych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej na mocy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych ustaw szczególnych. Wszystkie pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych drogą elektroniczną: iod.psse.golub-dobrzyn@sanepid.gov.pl.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pełna klauzula informacyjna opisująca, w jaki sposób Państwa dane osobowe są przez PPIS przetwarzane stanowi załącznik niniejszego pisma oraz dostępna jest na stronach internetowych <https://www.gov.pl/psse-golub-dobrzyn> oraz <https://pssegolubdobrzyn.ssdip.bip.gov.pl> w zakładce OCHRONA DANYCH

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Golubiu-Dobrzyniu
Bożena Malinowska

Wyk. w 2 egz.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Zbójno
Zbójno 178 A
87-645 Zbójno – egz. nr 1 (za potwierdzeniem odbioru)
2. a/a. – egz. nr 2